REGISTRE ACCESSIBILITÉ

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC

CNISAM
Centre National d'Innovation Silver économie, Autonomie et Métiers
PÔLE D'INNOVATION
artisanal et petites entreprises

RENSEIGNEMENTS SUR L' ÉTABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Raison sociale : Kennedy Photocopie

Adresse : 12 cours JF Kennedy

Code postal : 35000 Ville : RENNES

Téléphone : 02 99 59 44 02 Fax : 02 99 33 20 16

Site web : www.kennedy-photocopie.com Email : contact@kennedy-photocopie.com

Nom du représentant de la personne morale : M. Jean Michel Blatry

Siret : 38825263700060 Naf : 8219Z

Activité : Impression numérique

L'établissement fait-il partie de la 5ème catégorie : OUI ☒ NON ○

Effectif de l'ERP : Personnel : 2 Public : 20 maxi Total : 22

L'ERP possède plusieurs niveaux (étages et/ou sous-sol) : OUI ☐ NON ◉

Un document tenant lieux d'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) a été établi : OUI ☐ NON ◉

Si oui à quelle date :

Existe-il un registre de sécurité : OUI ☒ NON ○

Accessibilité de l'établissement

Bienvenue à Kennedy Photocopie

→ Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous

❑ oui ❑ **X** non

→ Le personnel vous informe de l'accessibilité du bâtiment et des services

X oui ❑ non

Formation du personnel d'accueil aux différentes situations de handicap

→ Le personnel est sensibilisé. ❑
C'est-à-dire que le personnel est informé
de la nécessité d'adapter son accueil
aux différentes personnes en situation de handicap.

→ Le personnel est formé. ❑
C'est-à-dire que le personnel a suivi une formation
pour un accueil des différentes personnes en situation de handicap.

→ Le personnel sera formé. ❑

Matériel adapté

→ Le matériel est entretenu et réparé ❑ **X** oui ❑ non

→ Le personnel connait le matériel ❑ **X** oui ❑ non

Contact : Jean-Michel Blatry copyroom@copyroom.fr

Consultation du registre public d'accessibilité :

❑ **X** à l'accueil ❑ **X** sur le site internet

N° SIRET : **388 252 637 00060**

Adresse : **12 cours JF Kennedy 35000 Rennes**

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26 Septembre 2017

Certaines prestations ne sont pas accessibles

1.L'accès aux zones "après-comptoir" autre que le libre-service ; les sanitaires ; sont réservés exclusivement à notre personnel .....

Ce service sera accessible le : ..... ❑

Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation) ❑

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

❑ Non X Oui

2. .....

.....

Ce service sera accessible le : ..... ❑

Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation) ❑

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

❑ oui ❑ non

3. .....

.....

Ce service sera accessible le : ..... ❑

Ce service ne sera pas accessible (voir l'autorisation) ❑

Une aide peut être disponible à la demande ou sur réservation :

❑ oui ❑ non

Contributeurs : Fédération APAJH, DMA, Unapei Relecteurs : ESAT Levallois-Perret - Fédération APAJH, ESAT Pierrelatte - Adapei 26 Septembre 2017

SIGNALETIQUE

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique indiquant les croisements voiture / piéton
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support
- Toute information sonore doublée par une information visuelle

CONFORME : **OUI** ☐ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ◉

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

ÉCLAIRAGE

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton / voiture 50 lux
- Circulation intérieur 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

CONFORME : **OUI** ☒ **NON** ☐ **PAS CONCERNÉ** ☐

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Eclairage modifié : les néons on été remplacés par des dalles LED 4000 k	4 mois, y compris sélection fournisseurs	2500 euros	oui	09/10/2016

CHEMINEMENT

- Sol stable, non meuble et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- Largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90 m sur une courte distance)
- Absence d'élément en saillie ≥ 0.15 m
- Dévers sur les cheminements ≤ à 3 %
- Espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8 m
- Eléments de guidage de couleur contrastée (à minima entre l'entrée, le parking et l'accueil)
- Revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- Hauteur de passage libre ≤ 2,20 m sous élément suspendu

CONFORME : **OUI** ☐ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ○

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT

Dans le cas d'un vide bordant le cheminement supérieur à 0.40 cm, présence d'un garde-corps.

CONFORME : **OUI** ☒ **NON** ☐ **PAS CONCERNÉ** ☐

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Modification du garde fou situé à l'extrémité de la rampe d'accès de la copropriété afin de laisser l'accéssibilité à un fauteuil roulant	1 an	inconnu		2017

PARKING

En cas de place de parking, 2 % du parc doit être accessible (minimum 1 place adaptée).

- Places localisées à proximité de l'entrée
- Largeur 3.30 m
- Marquage au sol + Signalétique verticale
- Raccordement au cheminement sans ressaut > à 2 cm

CONFORME : **OUI** ☐ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ◉

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

PORTAIL ET PORTE ADAPTÉE

- Portail facilement manœuvrable (50 Newtons)
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 m - 2.20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77 m à minima (obligatoire 0.83 m chambres adaptées)
- Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30 m)
- Temporisation d'ouverture adaptée à la distance pour les portails automatiques

CONFORME : **OUI** ☐ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ○

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

ESCALIER ≤ 3 MARCHES

- BEV (Bande d'Eveil à la Vigilance) en haut de chaque escalier entre 0.28 et 0.50 m de la première marche
- Contre-marche et nez de marche de couleur contrastée notamment sur la première et dernière marche
- Main courante recommandée (hauteur 0.80 m à 1.00 m)
- Hauteur de marche ≤ 0.17 m
- Absence d'obstacle au pied de chaque nez de marche
- Largeur de giron ≥ 28 cm

CONFORME : **OUI** ☐ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ◉

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

PLAN INCLINÉ, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE

- Pente du plan incliné de 6 % à 12 % suivant les longueurs et les tolérances dans l'existant
- Dévers ≤ à 3 %

CONFORME : **OUI** ☐ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ○

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

DISPOSITIF DE COMMANDE

- Prise en compte des appels par le système, notamment des personnes sourdes, malentendantes ou muettes
- Assure le retour d'information de la prise en compte de l'appel, particulièrement lors de l'absence d'une vision directe
- Hauteur entre 0.90 m et 1.30 m
- Espace d'usage 0.80 m x 1.30 m
- Couleur contrastée notamment au niveau des organes de commande
- L'ensemble peut être associé avec des systèmes visuels et sonores

CONFORME : **OUI** ☐ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ◉

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

BANQUE D'ACCUEIL ET BORNE DE PAIEMENT

- Utilisable en position debout ou assise
- Configurer pour une communication visuelle
- Plan supérieur d'une partie du meuble, hauteur maximale 80 cm
- Vide sous meuble (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Lisibilité des affichages (prix), assis ou debout

CONFORME : **OUI** ☒ **NON** ☐ **PAS CONCERNÉ** ☐

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Acquisition de 2 photocopieurs dont le tableau de bord s'incline pour permettre la photocopie de document par une personne en fauteuil roulant modèles Ricoh 5502	2 mois	7500€	oui	9/2016

PERSONNEL

Le personnel appelé à être en contact avec les clients doit être formé à l'accueil et à l'accompagnement de toute personne handicapée (moteur, visuel, auditif, mental, cognitif psychique…)

CONFORME : **OUI** ☒ **NON** ☐ **PAS CONCERNÉ** ☐

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date
Diffusion de la plaquette "Bien accueillir les personnes handicapées" auprès du personnel	2 jours	10€	oui	8/12/2017

MARCHANDISE EN LIBRE-SERVICE

- Hauteur accessible des marchandises comprise entre 0.40 m et 1.30 m du sol
- Recommandation ergothérapeute : 0.60 m à 1.40 m

CONFORME : **OUI** ☐ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ◉

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

TOILETTES

- Au moins un doit être accessible aux personnes handicapées
- Rayon de giration dans ou devant les toilettes (diamètre 1.50 m), en dehors du débattement de la porte
- Espace d'usage ou de transfert (0.80 m x 1.30 m), en dehors du débattement de la porte
- Barre de maintien, hauteur comprise entre 0.80 m à 1.00 m
- Axe de la lunette du WC distant entre 0.35 m à 0.40 m du mur latéral
- Hauteur de cuvette entre 0.45 m et 0.50 m
- Lave-mains adapté avec hauteur du plan ≤ 0.85 m

CONFORME : **OUI** ☐ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ◉

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

LAVABO

- Espace ou vide sous le lavabo, dimensions minimum, Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm (Siphon déporté)
- Hauteur du plan ≤ 0.85 m

CONFORME : **OUI** ☐ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ◉

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

SALLE DE RESTAURATION

- Au moins 2 places adaptées jusqu'à 50 places et 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 places supplémentaires
- Largeur du cheminement principal 1.20 m (entrée/accueil/place adaptée/toilette)
- Largeur cheminement secondaire de 0.90 m – 0.60 m
- La dimension d'une place adaptée sera celle d'un espace d'usage (0.80 m x 1.30 m)
- Présence d'un vide sous la table, dimension : hauteur 0.70 m, profondeur 0.30 m
- Hauteur du plan supérieur de table, 0.80 m
- Espace vide sous le buffet, (Hauteur 70 cm, Largeur 60 cm, Profondeur 30 cm)
- Espace d'usage (0,80 m x 1,30 m) sur la longueur ou pourtour du buffet
- Distance de préhension des éléments en présentation sur le buffet (nourriture, assiettes…) adaptée (Hauteur entre 0.60 m et 1.30 m, Longueur/Profondeur 0.50 m)

CONFORME : **OUI** ☐ **NON** ○ **PAS CONCERNÉ** ◉

Nature de la réalisation	Délais de la réalisation	Coût	Validation à la réception	Date

Artek
DYNADOC

COPYROOM

Kennedy
Photocopie